

PRÜFZEUGNIS

Nr. 120004423.08 Rev.01

Aufgrund der in der Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

das Bauprodukt

Schutzgarnitur SK 2 (ES 1)

Logo/K FS SK2(Kurzchildschild)

Logo/L FS SK2(Langschild)

der Firma

Erich Dieckmann GmbH
Grüner Talstraße 18-22
58644 Iserlohn

gemäß der europäischen Norm

DIN EN 1906: 2012-12
Schlösser und Baubeschläge; „Türdrücker und Türkäufe“;
Anforderungen und Prüfverfahren, Deutsche Fassung EN
1906:2012

geprüft wurde, und wie
nebenstehend zu klassifizieren ist:

Aluminium Ausführung

4	7	-	D	1	3	2	U
---	---	---	---	---	---	---	---

Edelstahl Ausführung

4	7	-	B	1	3	2	U
---	---	---	---	---	---	---	---

Dortmund, den 16.12.2014
Im Auftrag



Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.

Dieses Prüfzeugnis ersetzt das Prüfzeugnis Nr. 120004423.08 vom 23 Juli 2014.

Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bildet der MPA NRW Prüfbericht Nr. 120004423.04



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11142-01-06